



Technische Gewässeraufsicht GRB Mitterteich

Überwachungsergebnisse 2020

Stand: November/2020

Tab. 1: Technische Gewässeraufsicht GRB Mitterteich (alle Angaben in Bq/l)

Probenahme- datum	Probenahme- ort	Medium	K 40	Co 60	Cs 134	Cs 137	H 3	Ges α	Ges β
02.09.2020	Brunnen 1	Wasser	<0,031	<0,0025	<0,0026	<0,0024	<5,5	0,18	0,34
02.09.2020	Brunnen 2	Wasser	<0,12	<0,0049	<0,0047	<0,0047	<5,8	0,15	1,1
02.09.2020	Brunnen 3	Wasser	<0,091	<0,0036	<0,0033	<0,0034	<5,8	0,22	1,1
02.09.2020	Brunnen 4	Wasser	<0,12	<0,0043	<0,0046	<0,0046	<5,8	0,29	0,52
02.09.2020	Regen-RHB 1	Wasser	<0,12	<0,0050	<0,0046	<0,0049	<5,5	0,035	0,11
02.09.2020	Seibertsbach vor Einleitung	Wasser	<0,057	<0,0029	<0,0027	<0,0028	<6,0	<0,020	0,10
02.09.2020	Seibertsbach nach Einleitung	Wasser	<0,18	<0,0046	<0,0048	<0,0077	<5,8	0,020	0,16